

**Aufstellungsanweisung
Installation Instructions
Notice de montage**



KLÖCKNER-MOELLER


AWA 123-425 (3/77)

Current Limiter

Current Limiter

Limiteur de courant

CL6-...-CNA



Hinweis

Bei Auslösung in einem Strompfad (roter Knopf) muß der Current-Limiter ausgewechselt werden.

Ausbau des Current Limiters

1. Schalter spannungslos machen.
2. Klemmen a und b (Fig. 2) lösen.
3. Current Limiter entfernen.

Einbau des Current Limiters

1. Schalter spannungslos machen.
2. Anschlußfahnen C (Fig. 1) in Klemmen a (Fig. 2) einführen und festklemmen.

Note

If one pole has tripped (red button) the current limiter must be replaced.

Removal of current limiter

1. Isolate the circuit breaker.
2. Loosen terminals a and b (illustration 2).
3. Remove the current limiter.

Installation of current limiter

1. Isolate the circuit breaker.
2. Insert tag C (Fig. 1) into terminal a (Fig. 2) and secure.

Remarques

En cas de déclenchement dans un circuit (bouton rouge), il faut remplacer le limiteur de courant.

Démontage du limiteur de courant

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Détacher les bornes a et b (fig. 2).
3. Retirer le limiteur de courant.

Montage du limiteur de courant

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Introduire et fixer les languettes de raccordement C (fig. 1) dans les bornes a (fig. 2).

