

# Aufstellungsanweisung Installation Instructions Notice de montage



KLÖCKNER-MOELLER

## Montage der Stromschielen ES-ETS

## Installation of ES-ETS busbars


## Montage des barres ES-ETS

1. Stromschiene (Bild 1) auf Länge schneiden.
2. Stromschiene im Abstand von maximal 300 mm mit Schienenträgern auf Montageplatte befestigen (Bild 2 und 3). Bei Montage mit MR 25-System mit Montageflansch und Sechskantschraube M 6 × 12 auf Säule MR 25 S... befestigen (Bild 4).
3. Stromschiene in Schienenträger einschnappen.
4. Doppelanschlußzungen mit Flachkopfschrauben M 4 × 6 auf Stromschielen aufschrauben. Beidseitig vom Schienenträger Doppelanschlußzungen vorsehen (Bild 5).


- 
1. Cut busbar to required length (Fig. 1).
  2. Fasten busbar supports to mounting plate at intervals of max. 300 mm (Fig. 2 and 3). Where System MR 25 is used, fasten to column MR 25 S with mounting flange and M 6 × 12 hexagon-head screw (Fig. 4).
  3. Snap-fasten busbar into busbar support.
  4. Fix dual connectors to busbars by means of M 4 × 6 cheese-head screws. Provide dual connectors on either side of the busbar support (Fig. 5).
- 

1. Couper la barre à la longueur (figure 1).
2. La fixer sur la platine à intervalles de 300 mm max. à l'aide des supports. (fig. 2 et 3). En cas de montage MR 25: fixer la barre sur la colonnette MR 25 S... à l'aide du flasque et de la vis 6 × 12 (figure 4).
3. Encliquer la barre sur les supports.
4. Visser les doubles fiches plates sur les barres à l'aide de vis à tête plate 4 × 6. Prévoir des doubles fiches plates de part et d'autre du support (figure 5).


**Fig. 1**




**Fig. 2**




**Fig. 3**



**Fig. 4**



**Fig. 5a**



**Fig. 5b**

